COMUNE DI MEDICINA

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO TERMICO	TAV. T1	AGG. 1	
PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO AD USO ABITATIVO	PROGETTO		

UBICAZIONE Via G. Pascoli, 132

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

DATI CATASTALI Foglio 160 Mappale 290 Sub. 1 e 3

DATA 21/03/2019 DISEGNI SCALA 1:50

IL COMMITTENTE

Brusa Rachele

IL PROGETTISTA E D.L. IMPIANTI TERMICI

dott. ing. GARELLI LUCA

Studio Tecnico GARELLI

Associazione professionale | P. Zza N. Sauro, 15 | 40059 Medicina (BO)
Tel. 051 6970423 | www.studiogarelli.it | CF e PIVA 02040790125

Progetto elaborato e stampato con energia rinnovabile

Pv 4 G 3.35 Mc 40 T0 F0 T3 Ta 4a T5 Tb 7b T6 Tc 8b T7 Td 9b T8 Te 10b T9 Tf 11b

TEMPERATURE DI PROGETTO

	Inverno:	Estate:
Temperatura esterna	°C = -8	°C = 34
Temperatura di fluido vettore	°C = modulante	°C = modulante
Temperatura locali trattati	°C = 20	°C = 26

RICAMBI ARIA:

Bagni	Vol/h 2.00	Vol/h 2.00
Cucine	Vol/h 1.00	Vol/h 1.00
Altri locali	Vol/h 0.50	Vol/h 0.50

FUNZIONAMENTO IMPIANTO: massimo 14 ore giornaliere con attenuazione notturna

COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI (Tipi e spessori)

TUBAZIONI IN RAME RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO:

ø 12mm coibentato	CUPEX Frio	da mm 7.0
ø 14mm coibentato	CUPEX Frio	da mm 12.0
ø 16mm coibentato	CUPEX Frio	da mm 12.0
ø 18mm coibentato	CUPEX Frio	da mm 12.0
ø 22mm coibentato	AF/Armaflex	da mm 19.0
ø 28mm coibentato	AF/Armaflex	da mm 19.0

TUBAZIONI MULTISTRATO:

	RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	ACQUA CALDA E RICIRCOLO	ACQUA FREDDA SANITARIA
PEXc ø 16x2 coibentate AF/Armaflex	mm 17.5	mm 17.5	mm 13.0
PEXc ø 20x2.0 coibentate AF/Armaflex	mm 25.0	mm 25.0	mm 13.0
PEXc ø 26x3 coibentate AF/Armaflex	mm 25.0	mm 25.0	mm 13.0
PEXc ø 32x3 coibentate AF/Armaflex	mm 27.0	mm 27.0	mm 9.0
PEXc ø 40x3.5 coibentate AF/Armaflex	mm 27.0	mm 27.0	mm 9.0
PEXc ø 50x4 coibentate AF/Armaflex	mm 28.5	mm 28.5	mm 9.0
PEXc ø 63x4 coibentate AF/Armaflex	mm 29.0	mm 29.0	mm 9.0

omologato per sanitario

NOTE NORMATIVE

La Committenza dovrà fare visionare il seguente progetto e le note autorizzative a:
- Progettista e Direttore Lavori delle opere edili
- Progettista e Direttore Lavori delle strutture
- Progettista Impiantistico e Direttori Lavori di altri impianti
- Ingegnere Edile
- Installatori dei vari impianti.

affinché possano prenderne coscienza ed eventualmente apportare le necessarie variazioni all'esecuzione dell'opera nel suo complesso, onde ottemperare la normativa vigente.
Prima dell'esecuzione dell'impianto, l'installatore dovrà accertarsi, con la Committenza e la Direzione Lavori delle opere edili, che le strutture siano state costruite come normativa vigente e che tutti i dati siano disponibili, in Comune, la relativa pratica (Legge 10), l'installatore e la Direzione Lavori, ognuno per la propria competenza, dovranno verificare la conformità alla normativa vigente.

Il primo avviamento dei vari componenti e/o macchinari costituenti l'impianto, dovrà essere fatto da servizi assistenza di competenza alla presenza di Installatore, Direzione Lavori e/o Collaudatore. Solo dopo la verifica della conformità legislativa e la corrispondenza del regolare funzionamento dei macchinari e dell'impianto nella sua completezza, sarà possibile rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto. Il Committente, o chi per esso, dovrà mantenere in efficienza l'impianto e provvedere alla sua manutenzione nel rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti, che l'Installatore abbia rilasciato il certificato di regolare esecuzione unitamente ai certificati di garanzia e/o omologazione dei vari componenti. Nell'installazione, inoltre, dei vari componenti o macchinari, la Ditta Installatrice è tenuta a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni della casa costruttrice, il disegno, sotto quanto esplicito, deve intendersi "indicativo".Se il disegno e le indicazioni della casa costruttrice sono contrastanti fra loro, interpellare la Direzione Lavori.

NOTE IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Prevedere trattamento acqua sanitaria a norma di Legge N. 443 del 21-12-1990 riservando un filtro ed un dissalatore proporzionale di polifosfati e sarnicio del tipo conforme ai calcoli.

NOTE CORPI SCALDANTI E RELATIVI ACCESSORI:

OGNI CORPO SCALDANTE DOVRÀ ESSERE COMPLETO DI:
- Valvola termostatica a mezzo bulbo sensibile a gas con termostatizzabile (le testine termostatiche saranno del tipo a dilatazione di liquido).
- Disettore di equilibratura, della stessa marca della valvola.
- Valvola di sfiato sia manuale, se non già a corredo.
- Mensole di sostegno a muro.
- Serie di tappi, rispetto a guarnizioni originali.

N.B. Il percorso delle tubazioni indicato nel disegno è da considerarsi indicativo, la ditta installatrice dovrà verificare gli effettivi passaggi e percorsi, mantenendo però approssimativamente costante la lunghezza dei percorsi stessi.

NOTE VENTILCONVETTORE DOVRA' ESSERE COMPLETO DI:
- Valvola termostatica a mezzo bulbo sensibile a gas.
- Detentore di equilibratura con vite, della stessa marca della valvola.
- Serie di tasselli per il fissaggio al muro.
- Pannello di controllo con termostato elettronico.
- Bacinella di raccolta condensa
- Tubazione per scarico condensa in PVC or 32

Prevedere vite di scarico condensa in p.v.c. or 32 a servizio di ogni ventilconvettore da consegnare in apposito pozzetto a parziale (vuoto in fogna)

AL MOMENTO DEL RESPIRMENTO DELL'IMPIANTO ADDOZIONARE PRODOTTO CONSIDDANTIDITTA CELLICHEME CHILLI HS 23 COMBI

Si precisa che prima di procedere all'ordinazione dei materiali la ditta installatrice dovrà verificare sul posto i reali spazi a disposizione

N.B. Ogni variante al presente progetto (tipologia e caratteristiche dei componenti trasparenti ed opachi, quali pareti, finestre, solai, copertura; dimensione dei locali, posizione e tipologia e caratteristiche degli elementi dell'impianto) deve essere preventivamo concordata con il tecnico progettista.

PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANTA COPERTURA



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



LEGENDA:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PAV 01 PAV 02 FN SOF 01 SOF 02

SEZIONE C-C



SCHEMA COLLEGAMENTO BAGNO TIPO



SCHEMA VERTICALE IMPIANTI



LEGENDA

- (E) Pompa di calore Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10
  Unità esterna pompa di calore splittata reversibile completa di staffe di fissaggio e scarico condensa
  Potenza termica: 7.9 kW (A7/W35) - dimensioni (fxdxg) 1150x540x1277mm
- (I) Pompa di calore Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10
  Unità interna pompa di calore splittata reversibile completa di circolatore e pannelli di comando
  Potenza termica: 7.9 kW (A3/W35) - dimensioni (fxdxg) 905x450x360mm
- (B) Bollitore Combinato Viessmann Solarcell WPU 300/100
  Bollitore combinato in acciaio inox
  a750 l/1700, peso a vuoto 140 Kg, complete di vaso di espansione.
- (P) Sonda di temperatura ambiete
  Sonda di temp. aperte sul singolo circuito, posizionata a mt. 1,5 dal pavimento.
- (TB) Termostato di sicurezza pavimento
  Termostato di sicurezza impianto a pavimento da collegare direttamente alla pompa di mandata
- (TR) Sensore temperatura mandata riscaldamento
- (PP) Centralina Viessman regolazione 10 zone con pannello touch
- (O) Modulo wireless OPTO
  Modulo per controllo pompa di calore tramite app.
- (PM) Centralina climatica modulante Vitotroll 200A
  Cronotermostato ambiente settimanale, agente sulla caldaia, con funzione di attenuazione notturna e modulazione temperatura di mandata, posizionata a mt. 1,5 dal pavimento.
- (Z) Sonda temperatura esterna Viessmann
  Posizionata esternamente il lungo orientaggetto sulla facciata nord.
  Di serie con centralina climatica
- (DS) Valvola sfiato in linea
- (DP) Valvola defangatore in linea
- (C1) Collettore componibile
  anticondensione completo di valvole di taratura e regolatori elettrotermici, valvole di ingresso e uscita 1"
- (C3) Collettore componibile
  anticondensione completo di valvole di taratura e regolatori elettrotermici, valvole di ingresso e uscita 1"
- (J) Pompa ricircolo sanitario Wilo Stratos ECO-Z 25/1-5
  Pompa ricircolo sanitario ad alta efficienza con regolatore elettronico modulante delle prestazioni integrato
  tipo Wilo Stratos ECO-Z 25/1-5 PN10
- (W) Pompa Wilo-Stratos PICO 30/1-6
  Pompa ad alta efficienza WILO Stratos PICO regolata elettronicamente completa di isolamento preformato.
  tipo Wilo Stratos ECO-Z 25/1-5 PN10

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



1. Struttura portante solaio in legno
2. Sottofondo di compensazione impianti in CLS alleggerito dipo ISOCAL
   con caratteristiche adeguate a carichi eccedenti, perfettamente livellato
4. Piastra base bugnata riscaldamento a pavimento VIESSMAN PREMIUM H30-52 spess. 30 mm
   con caratteristiche adeguate a carichi eccedenti, perfettamente livellato
5. Massetto spessore 5 cm
   - inerti a sfaggia su leidmorsi e frattazzato, granulometria inerti da 0 a 8 mm, cemento R325 dosaggio 300 kg/mc,
   - resistenza minima a 28gg di 30MPa, armato con rete elettrosaldata zincata Ø3/5x5
6. Pavimento posato a colla elastica
   - discesa/risalita per pareetina in ducotaccia realizza nella gunzione con la parete

B. Battiscopa desolidarizzato dal pavimento
   per battiscopa in ceramica posarto direttamiato dal pavimento e sfuccato con materiali siliconici

F. Fascia perimetrale
   fascia perimetrale adesiva in eps spessore 8mm altezza 15 cm, da posare incollata senza fulldizzo di chiodi anche in corrispondenza del porte perfettamente aderente agli angori, da tagliare per la prozione eccedente, solo dopo la stuccatura del pavimento

INDICAZIONI PER LA POSA:
- posa in opera di tubo Viessmann perfettamente livellato fino alla copertura degli impianti tecnologici
- posa in opera di fascia perimetrale da riambiente fino alla quota superiore del pavimento finito
- posa in opera senza interruzioni scalamento antirapiedo
- posa in opera di massetto alleggerito in cls cellulare
- esecuzione di massetto galleggiante da realizzare con la presenza di infissi chiusi
- esecuzione del pavimento a colla sovrastante previa esiccazione del massetto in assenza di correnti d'aria e senza l'avallio di alcuna forma di umidità ascensionale (max 30 gg a verifica dell'umidità < 2%)
- stuccatura del pavimento
- taglio parte eccedente della fascia perimetrale
- posa e stuccatura battiscopa

ATTRAVERSAMENTO DI PARETI

GIUNTO DI DILATAZIONE

IRSAP NOVO

Potenza Emessa

MODELLO	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Acqua	Rad.	Rad.	Rad.	Rad.	Espon.	Fattor Multi
		Prof.	Totale	Lunghezza	L.Int.	Kg.	L	Q.tà	60°C	70°C	75°C	80°C	n	Rad.
764 Interassi 764 - 1196 - 1520 - 1808 Ventilconvettore	N X P060 01	50	764	400	306	10,2	8,0	667	775	885	414	252	1,226	750
	N X P080 01	50	764	500	406	12,6	9,9	749	870	993	465	283	1,226	750
	N X P060 02	50	764	500	456	8,8	4,6	363	452	515	248	151	1,293	400
	N X P080 02	50	764	700	656	12,1	6,5	522	650	741	356	217	1,293	400
	N X P060 03	50	764	700	656	8,6	4,2	480	597	681	327	199	1,293	400
	N X P080 03	50	764	700	656	11,3	6,0	522	688	467	332	206	1,185	400
	N X P100 03	50	764	700	656	14,4	8,4	644	796	912	438	272	1,185	400
1196 Interassi 764 - 1196 - 1520 - 1808 Ventilconvettore	N X M040 01	50	1196	400	306	10,1	6,9	424	493	378	268	166	1,190	400
	N X M060 01	50	1196	500	406	12,5	8,6	476	553	424	300	186	1,190	400
	N X M080 01	50	1196	600	456	12,1	7,0	328	382	400	331	205	1,190	750
	N X M060 02	50	1196	500	506	13,2	7,1	317	671	514	360	225	1,190	750
	N X M080 02	50	1196	700	656	15,7	9,2	439	928	711	498	309	1,190	750
	N X M060 03	50	1196	700	656	12,2	6,0	790	1,167	1,142	470	291	1,190	750
	N X M100 03	50	1196	700	656	20,3	12,0	1035	1,584	933	656	406	1,189	1000
1520 Interassi 764 - 1196 - 1520 - 1808 Ventilconvettore	N X L040 01	50	1520	400	306	12,8	7,4	533	620	475	336	208	1,241	750
	N X L060 01	50	1520	500	406	13,8	8,1	598	695	537	369	223	1,241	750
	N X L080 01	50	1520	600	456	15,9	9,0	412	480	503	416	257	1,241	750
	N X L060 02	50	1520	500	506	17,3	9,5	398	842	645	452	279	1,241	750
	N X L080 02	50	1520	700	656	17,7	10,3	793	922	700	490	297	1,237	1000
	N X L060 03	50	1520	700	656	16,1	8,0	990	1,151	1,125	463	286	1,237	1000
	N X L100 03	50	1520	700	656	27,8	16,1	1275	1,627	1,541	615	379	1,237	1000
1808 Interassi 764 - 1196 - 1520 - 1808 Ventilconvettore	N X O040 01	50	1808	400	306	15,2	9,0	667	775	885	414	252	1,226	750
	N X O060 01	50	1808	500	406	16,4	9,9	749	870	993	465	283	1,223	750
	N X O080 01	50	1808	600	456	18,5	10,7	813	946	731	508	309	1,218	1000
	N X O060 02	50	1808	500	506	20,1	11,3	1,000	1,162	1,000	540	329	1,218	1000
	N X O080 02	50	1808	700	656	22,4	12,5	1,187	1,116	1,262	1,000	608	1,218	1000
	N X O060 03	50	1808	700	656	26,1	15,2	1,179	1,372	1,551	746	460	1,193	1000
	N X O100 03	50	1808	700	656	29,8	19,6	1,546	1,797	1,585	850	517	1,193	1000

* modificare/inserire/cancellare/copia
// produzione/produzione/produzione/produzione/Cartellaccion
// produzione/produzione/produzione/produzione/produzione/produzione

Per ottenerlo/ottenerlo/Cullizzarlo/formula: **Q=Qn(ΔT50) ***



VIESSMANN

climate of innovation

Dati tecnici
Vitocal 200-S

Vitocal 200-S Tipo AWB-ME-AC	201.B04	201.B07	201.B10	201.B13	201.C10	201.C13	201.D10
Prestazioni in riscaldamento							
Potenza termica nominale (A2/W35)	kW	4.3	6.59	10.9	14.8	10.16	12.07	15.3
Potenza termica	kW	4.24	4.26	4.82	4.25	5.05	4.89	4.71
Coefficiente di rendimento (COP)		1.2 / 3.3	1.9 / 3.5	2.3 / 3.6	3.5 / 4.1	3.3 / 3.9	3.3 / 4.0	3.4 / 4.1
Dati per il di scaldatta e.n.								
Consumo energetico annuo (A35/W35)	kWh	2.5 / 1.3	1.9 / 1.5	2.1 / 1.6	3.0 / 1.6	3.3 / 1.6	3.3 / 1.6	3.4 / 1.6
Livello di potenza acustico (A35/W35)	dB(A)	54 / 41	54 / 41	54 / 41	54 / 41	54 / 41	54 / 41	54 / 41
Potenza nominale								
Potenza nominale (A2/W35)	kW	4.3	6.4	10.5	13.4	8.83	12.05	14.22
Potenza nominale (A7/W35)	kW	4.24	6.59	10.9	14.8	10.16	12.07	15.3
Dati per il di scaldatta								
Consumo energetico annuo	kWh	3.2 / 1.3	2.9 / 1.5	3.1 / 1.6	3.7 / 1.6	3.8 / 1.6	3.9 / 1.6	3.9 / 1.6
Tensione di alimentazione e sicurezza								
Tensione di alimentazione	V	230	230	230	230	230	400	400
Dimensioni unità interna								
Profondità	mm	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza	mm	600	600	600	600	600	600	600
Altezza	mm	905	905	905	905	905	905	905
Dimensioni unità esterna								
Profondità	mm	540	1040	360	360	375	375	375
Larghezza	mm	255	340	255	340	340	340	340
Altezza	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Peso								
Unità esterna	kg	43	69	110	110	113	113	121
Unità interna monoblocco (solo Ecoline)	kg	40	40	40	40	40	40	40
Unità interna monoblocco (Ecoline HC)	kg	38	38	42	42	42	42	42

Dove per i m.ca usato: A=R, N=C

Si precisa che prima di procedere all'ordinazione dei materiali la ditta installatrice dovrà verificare sul posto i reali spazi a disposizione

Scala	Particolare
1:10	3.1.2

H/L = 594 / 1680 (1.00m²)

Allplan 2015

COMUNE DI MEDICINA

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO TERMICO	TAV. T2	AGG. 1
PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO AD USO ABITATIVO	PROGETTO	
UBICAZIONE Via G. Pascoli, 132		
IMPIANTO DI VENTILAZIONE		
DATI CATASTALI Foglio 160 Mappale 290 Sub. 1 e 3		
DATA 21/03/2019	DISEGNI SCALA 1:50	
IL COMMITTENTE Brusa Rachele		
IL PROGETTISTA E D.L. IMPIANTI TERMICI dott. ing. GARELLI LUCA		

Studio Tecnico GARELLI

Associazione professionale | P.zza N. Sauro, 15 | 40059 Medicina (BO)
Tel. 051 6970623 | www.studiogarelli.it | CF e PIVA 02040901205

Progetto elaborato e stampato con energia rinnovabile
PI: 5 Q: 38/39/48/49/82/83

PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PARTICOLARE DEUMIDIFICATORE - RECUPERATORE VIESSMAN HRI400

DESCRIZIONE



INGOMBRI



LEGENDA

- (V) Viessman deumidificatore - recuperatore ada alta efficienza HRI400
- (F) Filtro antipolline 160
- (D1) Cassetta distribuzione 770
  diam. 160 - 12 uscite diam . 75 - dimensioni
- (D2) Cassetta distribuzione 590 mm
  diam. 160 - 8 uscite diam . 75
- (D3) Cassetta distribuzione 590 mm
  diam. 200 - 6 uscite 133x52
- (BI) Bocchetta immissione ad incasso a parete H da terra 30 cm
- (SE) Bocchetta estrazione ad incasso a soffitto
- (BE) Bocchetta estrazione ad incasso a parete H da terra > di 220 cm
- (PV) Pannello di comando ventilazione
- Tubo ø 75 da posare sotto il pavimento
- Tubo ø 75 da posare sotto il pavimento
- Tubo ø 75 da posare a controsoffitto
- Tubo piatto 133x52 mm